



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Šrobárova 49/48, Praha 10

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
vydává na základě odborného posouzení SZÚ 2006/19

OSVĚDČENÍ

č.: 160679

o splnění požadavků pro limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb (benzen, toluen, suma xylenů, styren, etylbenzen, trichloretylen, tetrachloretylen)

daných vyhláškou č. 6/2003 Sb.
u výrobku:

podlahovina Fatraclick druh 1026

výrobce:

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Podlahovina Fatraclick druh 1026

vyhovuje úrovni emisí těkavých organických látek (VOC) pro použití
v interiérech budov zdravotnických zařízení, laboratorních a hygienických
provozů.



Ing. K. Vrbík

Vedoucí oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Č. j.: 2006/19

Datum vydání osvědčení: 23. srpna 2019

Platnost osvědčení: 2 roky ode dne vydání



NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
Šrobárova 49/48, Praha 10

Centre of Toxicology and Health Safety,

based on expert opinion No. 2006/19,
issues

CERTIFICATE

No. 160679

of conformity of the following products:

Fatraclick flooring type 1026

manufactured by:

Fatra JSC, třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic

with

the requirements for concentration limits for chemicals in indoor environments
(benzene, toluene, xylenes, styrene, ethylbenzene, trichloroethylene,
tetrachloroethylene) set out in
Government Regulation No. 6/2003, Coll.

**The product complies with the limit values for volatile organic compounds
(VOC) emissions.**

**The Fatraclick flooring type 1026 is suitable for use in healthcare buildings and
in laboratory and hygiene facilities.**



Ing. K. Vrbík
Head of Unit for Chemical Safety of Products

Reference Number: 2006/19

Date of issue: August 23, 2019

Certificate validity: two years from the date of issue